

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEȘTI

Nr.3497/13.03.2017

CLARIFICARE NR.1 – ANUNȚ 3171/07.03.2017

Urmare solicitărilor de clarificări nr. 393/09.03.2017 și 402/10.03.2017 înregistrate la Primăria Comunei Domnești cu nr. 3393/09.03.2017 și nr. 3428/10.03.2017, cu privire la procedura de achiziție publică de atribuire contract de execuție lucrări „, Extindere rețea iluminat public Șos. Caragea Vodă, Str. Căminului, Str. George Coșbuc, Str. Trandafirilor și Str. Transilvaniei”, vă transmitem următoarele:

Intrebări:

- *În memoriile tehnice la punctul 3. Date tehnice ale lucrării precizati „Pentru realizarea iluminatului se vor monta pe stâlpii noi proiectați corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED, optim asamblate și poziționate pe stâlpi....” Vă rugăm să ne comunicați ce putere doriți să aibă corpurile de iluminat echipate cu surse de tip LED.*

Pentru extindere Str. Bujorului:

- *Vă rugăm să ne precizați ce tip de cablu se va folosi pentru alimentarea corpurilor de iluminat (în memoriu CYYf 3x2,5mmp iar în deviz MYYM 3x2,5mmp);*
- *Vă rugăm să ne precizați dacă punctul de aprindere este proiectat sau nu deoarece nu există în deviz*

Pentru extindere Șos. Caragea Vodă:

- *Vă rugăm să ne precizați ce tip de stâlpi se vor folosi deoarece în memoriu ethnic și în planuri sunt SC10002 iar în deviz sunt SC10001;*
- *Lipsește cablul pentru alimentarea corpurilor de iluminat din deviz;*

Pentru extindere Str.Căminului, Str. George Coșbuc, Str. Trandafirilor, Str Transilvaniei:

- *Lipsește cablu pentru alimentarea corpurilor de iluminat din deviz;*

Răspunsuri:

- *Corpurile de iluminat echipate cu surse LED vor avea o putere de 70W.*
- *Str. Bujorului: se va folosi cablu MYYM 3x2,5mmp, cf deviz.*

- Str. Bujorului: punctul de aprindere iluminat public se regăsește ca poziție în lista de materiale. Alimentarea lui va face obiectul altui proiect, ca urmare a unui aviz tehnic de racordare ce va fi obținut de la operatorul de rețea de către beneficiar.
- Caragea Vodă: Se vor folosi stâlpi de tip SC10001. Menționăm că diferențele/scăpările dintre memoriile tehnice și listele de material survin datorită numeroaselor modificări făcute pentru obținerea Autorizației de Construire.
- Pentru străzile Căminului, George Coșbuc, Trandafirilor și Transilvaniei, s-a considerat, împreună cu beneficiarul, că prețul prevăzut în bugetarea inițială pentru conducătorul de iluminat, respectiv armături și materiale mărunte este suficient de mare încât să cuprindă și cablul pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Șef Serviciu
Achiziții Publice și Investiții,
Babă Violeta

