

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ILFOV  
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEȘTI

Nr.3540/13.03.2017

**CLARIFICARE NR.2 – ANUNȚ 3171/07.03.2017**

Urmare solicitare de clarificări nr. 402/10.03.2017 înregistrată la Primăria Comunei Domnești cu nr. 3428/10.03.2017, cu privire la procedura de achiziție publică de atribuire contract de execuție lucrări „, Extindere rețea iluminat public Str Foișorului, Intr. Teiului, Str. Narciselor și Str. Crenguței”, vă transmitem următoarele:

**Intrebarea 1:**

- *Vă rugăm să ne precizați ce tipul de montare al stâlpilor metalici, respectiv stâlpi cu talpă și fixare în buioane fundație sau îngropați în fundație beton, astfel încât fiecare ofertant să întocmească oferta folosind aceleasi date de intrare și în deplină cunoștință de cauză asupra cerințelor autorității contractante.*

**Intrebarea 2:**

- *Vă rugăm să precizați:*
  - *Dimensiunile brațului pe orizontală și vertical*
  - *Diametrul țevii brațului*
  - *Dimensiunea platbandei pentru brătări*

*astfel încât fiecare ofertant să întocmească oferta folosind aceleasi date de intrare și în deplină cunoștință de cauză asupra cerințelor autorității contractante.*

**Intrebarea 3:**

- *Vă rugăm să ne puneți la dispoziție schemele monofilare pentru punctele de aprindere astfel încât fiecare ofertant să întocmească oferta folosind aceleasi date de intrare și în deplină cunoștință de cauză asupra cerințelor autorității contractante.*

**Intrebarea 4:**

- *În documentația de atribuire nu se regăsesc fișele tehnice sau descrierile complete pentru prizele de pământ. Vă rugăm să le puneți la dispoziție, astfel încât fiecare ofertant să întocmească oferta folosind aceleasi date de intrare și în deplină cunoștință de cauză asupra cerințelor autorității contractant.*

**Intrebarea 5:**

- *Vă rugăm să precizați exact numărul de corpuri de iluminat ce fac obiectul extinderii și să faceți corecțiile în cadrul anexelor, memoriului, planului de situație sau autorizației de construire.*

**Intrebarea 6:**

- *Vă rugăm să precizați dacă punctul de aprindere face obiectul extinderii sau nu și dacă nu face și dacă nu face obiectul extinderii, să faceți corecțiile în cadrul anexelor, memoriului, planului de situație sau autorizației de construire.*

**Intrebarea 7:**

- *Vă rugăm să precizați dacă cei doi stâlpi SC10005 fac obiectul extinderii sau nu și dacă fac obiectul extinderii, să faceți corecțiile în cadrul anexelor, memoriului, planului de situație sau autorizației de construire.*

**Intrebarea 8:**

- *Vă rugăm să precizați dacă punctul de aprindere face obiectul extinderii sau nu și dacă nu face obiectul extinderii, să faceți corecțiile în cadrul anexelor, memoriului, planului de situație sau autorizației de construire.*

**Intrebarea 9:**

- *Vă rugăm să precizați unde va fi cotate coloanal de alimentare pentru corpurile de iluminat, astfel încât fiecare ofertant să întocmească oferta folosind aceleasi date de intrare și în deplină cunoștință de cauză asupra cerințelor autorității contractante.*

**Intrebarea 10:**

- *Vă rugăm să precizați tipul și unde vor fi cotate clemele de legătură la rețea pentru corpurile de iluminat și extindere rețele de iluminat, astfel încât fiecare ofertant să întocmească oferta folosind aceleasi date de intrare și în deplină cunoștință de cauză asupra cerințelor autorității contractante.*

**Răspunsuri:**

- La momentul întocmirii documentațiilor, după o sondare a pieței împreună cu beneficiarul am remarcat o multitudine de opțiuni, și tocmai pentru a nu impune restricții, am luat decizia de a lăsa la alegerea beneficiarului caracteristicile stâlpilor (înălțime, mod de conexiune a cablurilor, modul de montare).
- La momentul întocmirii documentațiilor, după o sondare a pieței împreună cu beneficiarul am remarcat o multitudine de opțiuni, și tocmai pentru a nu impune restricții în funcție de producător, am luat decizia de a lăsa la alegerea beneficiarului caracteristicile elementelor de susținere a corpurilor de iluminat, astfel încât acestea să se potrivească cât mai bine cu corpurile alese.
- Pentru punctele de aprindere a iluminatului public, din aceleași considerente ca și cele de mai sus, am ezitat detalierea.

La cererea dvs. vom detalia:

- Montat în cutie IP 65 (nu contează materialul)
- Separator 40A, 3P
- Disjuncter 32A, 3P
- Contacter 32A în regim AC3
- Siguranță fuzibilă 6A pentru bobina contractorului
- fotocelulă

- În anexele prestație terți veți regăsi normele Enel L21511 pentru priza de pământ. Această normă se va oferta în funcție de valoarea punctului.
- Se vor oferta 36 corpuri de iluminat conform anexelor de materiale.
- Pentru strada Crenguței punctul de aprindere iluminat face obiectul extinderii rețelei de iluminat public.
- Pe strada Narciselor, stâlpii nr. 7 și 13 vor fi înlocuiți în cadrul altui proiect care este în curs de avizare/autorizare.
- Pe strada Foișorului punctul de aprindere iluminat face obiectul extinderii rețelei de iluminat public.
- Pentru străzile unde nu s-a specificat clar, s-a considerat, împreună cu beneficiarul, că prețul prevăzut în bugetarea inițială pentru conductorul de iluminat, respectiv armături și materiale mărunte este suficient de mare încât să cuprindă și cablul pentru alimentarea corpurilor de iluminat.
- Clemele de legătură rețea vor fi pentru iluminat public, cotate la rubica M10022 „furnizare arm cablu aerian JT poziția pe stâlp/perete”, care se contează în funcție de lungime. Clemele vor fi agreate de operatorul de rețea zonal, E – Distribuție Muntenia, la cererea beneficiarului.

**Șef Serviciu**  
**Achiziții Publice și Investiții,**  
Babă Violeta

